



Fabricaciones Militares S.E.

Año 2021 – Año Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Número de expediente: EX-2021-76528363- -APN-FMSE#MD
Número de proceso: CDI-2021-RT-007
Nombre descriptivo proceso: OBRA CIVIL DE CANALES PERIMETRALES Y BASE DE EQUIPOS INTERCAMBIADORES.
Unidad Operativa de Contrataciones: Fabrica Militar Rio Tercero

Número de circular: 1

Motivo de la circular: ACLARACIONES TÉCNICAS

Aclaraciones:

- Los oferentes deberán presentar junto con la oferta la planilla de cómputos y presupuesto, (apretura de costos), y porcentaje de incidencia de cada ítem.

En la obra solo se certificará lo ejecutado.

- Presentar junto a la oferta cronograma de trabajos.
- Con respecto a la compactación del suelo, en los Renglones 1 y 2: se realizará movimiento de suelo, compactando el terreno natural mediante rodillo vibroapisonador o equipamiento superior, aportando material 0-20; que deberá ser compactado, para lograr el nivel necesario según la resistencia del sustrato que deba lograrse de acuerdo al cálculo estructural, que será realizado por el contratista por profesional habilitado.
- Se utilizará acelerante de fraguado ya que es necesario poner en servicio la estructura en los tiempos establecidos (a los 21 días corridos desde emitida la OC). Deberá utilizarse acelerantes exentos de cloruro. La dosificación de aditivo acelerante de fraguado debe hacerse junto con el agua de amasado y no hacerlo directamente sobre el hormigón, con el objeto de homogenizar el fraguado. Se debe extremar el curado de dicho hormigón y evitar de esta forma las fisuras que se podrían producir debido a la retracción térmica.
- Para la Base de los intercambiadores se puede utilizar un Hormigón Elaborado superior a H21 si la ingeniería a realizarse así lo requiere.
- La calidad del hormigón estará definida por el valor de su resistencia a rotura por compresión,



realizada sobre probetas cilíndricas normales moldeadas y curadas de acuerdo a las normas IRAM 1524, que serán solicitadas por inspección de Calidad de FMRT si así lo requieren. Se deberá presentar certificado de calidad del hormigón de la empresa elaboradora. Para la distribución, enrasamiento y consolidación del hormigón, se deberá utilizar vibradores, que permitan distribuir y compactar adecuadamente el hormigón colocado.

- El film de polietileno a utilizarse para los Renglones 1 y 2, debe ser de espesor mínimo 200 micrones.
- Sobre el material extraído de demoliciones y excavaciones:
 - El material de demolición, como ser escombros, ladrillos, trozos hormigón, se deberá dar disposición final, fuera del predio de FMRT, por la empresa adjudicataria.
 - El material de excavaciones sin escombros (tierra) se deberá dejar dentro del predio de FMRT en el lugar que se indique.
- La empresa adjudicataria deberá disponer de baños químicos y de lugar de refrigerio (contenedor oficina u obrador).



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 CDI-2021-RT-007

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.