



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Informe

Número:

Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 – RESPUESTA A LAS CONSULTAS

PROCESO: LPR-2021-FLB-023

OBJETO: PROVISION DE EQUIPOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA TENDIDO SUBTERRANEO MEDIA TENSION

Por medio de la presente, se informa a los proveedores las siguientes aclaraciones:

- ***La celda a proveer, ¿lleva celda de remonte?***

La celda solicitada incluye remonte.

- ***¿Desde dónde se alimenta la celda, y, se considera provisión en esta etapa dicha alimentación?***

La celda se alimenta desde las barras de las celdas ubicadas en la misma cabina. Dicha conexión está prevista en esta etapa, La subestación deberá quedar alimentada a través de esta obra, llave en mano.

- ***¿Se conectarán las puntas terminales del cable en la SE de infantería?***

Deben conectarse a las barras existentes, en la subestación Infantería, en caso de ser necesario deberán expandirlas.

- ***Dicha celda se debe entregar con el ensayo de protecciones, ¿en ese caso que tipo de ensayos se le deben realizar?***

Para la recepción de la celda, el proveedor deberá realizar los ensayos previstos en las especificaciones y/o en las normas en un laboratorio certificado propio o de un tercero, ante el personal técnico de esta Fábrica Militar o quien está designe para tal efecto.

- ***¿Se va a entregar la traza desmalezada y libre para el zanjeo?***

Tal como indica el punto 4.4.2. de las ET

"En el caso de que sea necesario realizar cruces de calles, derribar pequeñas construcciones, muros, etc., para facilitar las canalizaciones subterráneas que requiera la obra, el Contratista estará obligado a realizar las reparaciones luego de terminar las tareas del tendido."

- ***La traza del zanjeo según se vio está interferida por el polígono de infantería, ¿se debe evitar esta interferencia desviando la traza o de debe pasar por debajo?***

Según lo propuesto en el plano N° 2-50-2-2-00441, el tendido no se ve interferido por el mencionado polígono. Se adjunta plano.

Aclaración en cuanto a la interferencia del nuevo tendido con el Polígono de Infantería: durante la visita de obra se verificó que sí existe (en el plano, la posición de dicho polígono está mal representada). Ya que, si bien las empresas deben desarrollar el proyecto en base a los lineamientos de las ET y según la normativa existente, éstas pueden presentar cualquier mejora a lo redactado. Se atenderán propuestas que resuelvan la interferencia con el Polígono de Infantería modificando en la menor medida posible la traza del nuevo tendido, con quiebres a 90°, tratando de conservar la longitud computada y atendiendo el resto de las interferencias indicadas en el plano y las ET.

- ***¿Existe algún típico o norma de planta para los cruces de calles? De ser si, enviarnos por favor.***

Se adjunta plano A-03-2-3-00477 DETALLES TENDIDOS SUBTERRANEOS, respecto a las profundidades se deberá respetar lo indicado en las ET, punto 4.4.2.

Las empresas deben desarrollar el proyecto en base a los lineamientos de las ET según la normativa existente y presentar cualquier mejora a lo redactado.

Se adjuntan, además: Plano de Detalle para tendido subterráneo (A-03-2-3-00477, en formato pdf) y el resto de los planos con formato dwg (2-50-2-2-00441 y 2-50-2-2-00442).

