



Expediente N°: EX-2022-91836438- -APN-GCYC#FMSE.

Modalidad del Procedimiento: Sin modalidad.

OBJETO: INSTRUMENTACIÓN TORRE OLEUM.

PRECIO ESTIMADO: \$11.894.191,92.- (Según REC-2022-RT-363 emitido por Departamento de estudios y proyectos químicos en fecha 17-8-2022).

se aclara que se tomó en consideración el informe nº IF-2022-112489174-APN-DFMRT#FMSE en tanto es el informe rectificativo final remitido por la unidad requirente.

[illegible]



Recomendación de Adjudicación Complementaria - Gerencia de Compras y Contrataciones

Para las ofertas que han sido indicadas como "NO se Ajusta" se deberá justificar detalladamente el motivo por el cual la Oferta ha sido desestimada técnicamente, sin excepción.

Justificación de Ofertas que NO se Ajustan (Especificar Renglón N° - Oferente N°)

Renglón 1: Si bien el producto del oferente 3 cumple técnicamente, el precio está muy por encima del precio de mercado

Renglón 3: Por la poca diferencia de costo entre ambos oferentes, se recomienda la compra al oferente 4 ya que disponemos de otros equipos del mismo modelo, de esta manera contamos con intercambiabilidad y unificación de repuestos.

Renglón 16 y 17: Si bien los dispositivos cumplen con la especificación del pliego, se manifestó la detección de un problema de compatibilidad con el sistema instalado. No es necesario realizar un segundo llamado, se revaluará técnicamente la adquisición de dichos elementos.

Analisis Económico

Renglón 1: Si bien el producto del oferente 3 cumple técnicamente, el precio está muy por encima del precio de mercado

Renglón 3: Por la poca diferencia de costo entre ambos oferentes, se recomienda la compra al oferente 4 ya que disponemos de otros equipos del mismo modelo, de esta manera contamos con intercambiabilidad y unificación de repuestos.

Plazo y Lugar de Entrega

Oferente 1	Oferente 2	Oferente 3	Oferente 4	Oferente 5	Oferente 6	Oferente 7	Oferente 8	Oferente 9
SI se Ajusta	SI se Ajusta	SI se Ajusta	SI se Ajusta	SI se Ajusta				

(En caso de no ajustarse el plazo de entrega explicar los motivos)

Justificación de Ofertas que NO se Ajustan (Especificar Renglón N° - Oferente N°)

Renglón 1: Si bien el producto del oferente 3 cumple técnicamente, el precio está muy por encima del precio de mercado

Renglón 3: Por la poca diferencia de costo entre ambos oferentes, se recomienda la compra al oferente 4 ya que disponemos de otros equipos del mismo modelo, de esta manera contamos con intercambiabilidad y unificación de repuestos.

Renglón 16 y 17: Si bien los dispositivos cumplen con la especificación del pliego, se manifestó la detección de un problema de compatibilidad con el sistema instalado. Se sugiere segundo llamado con las correcciones pertinentes.

IF-2022-101075887-APN-SDRT#FMSE

Página 1 de 2

Analisis Económico

Renglón 1: Si bien el producto del oferente 3 cumple técnicamente, el precio está muy por encima del precio de mercado

Renglón 3: Por la poca diferencia de costo entre ambos oferentes, se recomienda la compra al oferente 4 ya que disponemos de otros equipos del mismo modelo, de esta manera contamos con intercambiabilidad y unificación de repuestos.



Recomendación de Adjudicación Complementaria - Gerencia de Compras y Contrataciones

Mediante el dictamen jurídico Nº IF-2022-115214057-APN- -GG#FMSE (orden 36 del expediente), el Jefe de Departamento de Asuntos Generales de la Gerencia de Asuntos Jurídicos en base al análisis hecho en el punto "III" de "Elegibilidad" sostuvo que "atento a lo expuesto, y con el objeto de preservar los principios rectores en materia de contrataciones públicas, se recomienda desestimar ambas propuestas de las firmas "AYD S.R.L." y "EMERSON ARGENTINA S.R.L."

En atención a lo anteriormente expuesto, se procede a analizar las propuestas de:

Se aclara que conforme al artículo 19 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, se procedió a hacer el análisis conforme al valor del Dólar tipo de cambio vendedor de la cotización del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (embebido se acompaña el histórico del Banco Central de la República Argentina).

MEZURE S.R.L.

REC		mezure srl							
Rg	Objeto	PRECIO ESTIMADO	CANTIDAD	Unit S/IVA	Total S/IVA	Unit C/IVA	Total C/IVA	TOTAL EN PES	DIFERENCIA.
1	CAMARA DE MEDICION PARA INDICADOR MAGNETICO DE NIVEL mas INDICADOR y TRANSMISOR MAGNETICO DE NIVEL a LEDs Anexo REC N°149-22	\$ 1.541.599,00	1	USD 7.224,00	USD 7.224,00	USD 8.741,04	USD 8.741,04	\$ 1.302.414,96	-15,5%
2	Caudalímetro por sistema coriolis compuesto por tubo sensor y transmisor integrado, para medición de caudal de producción de Oleum 20/30 Anexo REC N°149-22	\$ 1.955.213,74	1	USD 8.604,00	USD 8.604,00	USD 10.410,84	USD 10.410,84	\$ 1.551.215,16	-20,7%
3	Sistema de medición de conductividad / concentración de Oleum 20-23% Anexo REC N°149-22	\$ 827.228,90	1	USD 4.475,00	USD 4.475,00	USD 5.414,75	USD 5.414,75	\$ 806.797,75	-2,5%
4	Caudalímetro por sistema electromagnético compuesto por tubo sensor mas transmisor integrado, para medición de caudal de riego de Oleum Anexo REC N°149-22	\$ 607.943,78	1	USD 5.082,00	USD 5.082,00	USD 6.149,22	USD 6.149,22	\$ 916.233,78	50,7%
5	Caudalímetro por sistema electromagnético compuesto por tubo sensor mas transmisor integrado, para medición de caudal de ácido sulfúrico. Anexo REC N°149-22	\$ 541.480,75	1	USD 4.313,00	USD 4.313,00	USD 5.218,73	USD 5.218,73	\$ 777.590,77	43,6%
6	Sistema de medición de temperatura compuesto por sensor RTD (Pt100) con transmisor incorporado y termovaina. Medición de temperatura entrada y salida intercambiador Oleum Anexo REC N°149-22	\$ 183.180,69	2	USD 1.105,00	USD 2.210,00	USD 1.337,05	USD 2.674,10	\$ 398.440,90	117,5%
7	Sistema de medición de temperatura compuesto por sensor RTD (Pt100) con transmisor incorporado y termovaina. Medición de temperatura entrada y salida de gases Anexo REC N°149-22	\$ 183.180,00	2	USD 1.172,00	USD 2.344,00	USD 1.418,12	USD 2.836,24	\$ 422.599,76	130,7%
	Diferencia entre el estimado y ofertado para todos los renglones	\$ 5.839.826,86						\$ 6.175.293,08	5,74%



Recomendación de Adjudicación Complementaria - Gerencia de Compras y Contrataciones

Del cuadro expuesto anteriormente se puede observar que, de la comparativa entre los precios estimados para los renglones 1,2,3,4,5,6 y 7 y de los cotizados por la empresa hay una diferencia de tan solo el 5,74%

BIOCONTROL S.R.L.:

BIOCONTROL SRL						
CANTIDAD	Unit S/IVA	Total S/IVA	Unit C/IVA	Total C/IVA	TOTAL EN PESOS	DIFERENCIA.
1			USD -	USD -		
1	USD 10.800,00	USD 10.800,00	USD 13.068,00	USD 13.068,00		
1		USD -	USD -	USD -		
1	USD 4.800,00	USD 4.800,00	USD 5.808,00	USD 5.808,00	\$ 865.392,00	42%
1	USD 4.300,00	USD 4.300,00	USD 5.203,00	USD 5.203,00	\$ 775.247,00	43%

Del análisis que antecede, se desprende que la oferta de la firma “BIOCONTROL S.R.L.” contiene un plazo de entrega de 120 días lo que se contrapone con la urgencia de la presente contratación, por lo que se aconseja desestimar la misma.

Asimismo, la empresa cotizó los renglones 2,4 y 5 y, para los renglones 4 y 5 la oferta de la misma es más económica que la propuesta por MEZURE S.R.L., pero analizando conjuntamente lo ofertado por esta última para los renglones 2,4 y 5 resulta económicamente más conveniente (en tanto la cotización de BIOCONTROL S.R.L. para el renglón nº 2 es superior) sumado a que como se dijo anteriormente (en mérito de la urgencia), el plazo de entrega es más conveniente que la de BIOCONTROL S.R.L.

CONCLUSION

Teniendo en cuenta el informe técnico-económico citado en el acápite anterior, el dictamen jurídico mencionado y luego de haber constatado el cumplimiento de los recaudos administrativos exigidos en el Pliego de Bases y



Recomendación de Adjudicación Complementaria - Gerencia de Compras y Contrataciones

Condiciones Particulares, se recomienda adjudicar la Contratación por Urgencia nº CUE-2022-SC-008, por un total de USD 41.444,92, conforme se detalla a continuación:

EMPRESA: MEZURE S.R.L., **CUIT:** 30-71255648-6, **IMPORTE:** USD 41.444,92, **FORMA DE PAGO:** 30 DÍAS FECHA FACTURA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN CONFORME, **REGLONES ADJUDICADOS:** 1,2,3,4,5,6,7 **ENTREGA:** REGLON 1: 75 DIAS. REGLON 2: 18 SEMANAS. REGLON 3: 30 SEMANAS. REGLON 4: 30 SEMANAS. REGLON 5: 18 SEMANAS. REGLON 6 Y 7: 60 DÍAS. **LUGAR DE ENTREGA:** MEZURE S.R.L., CASILDA 855, ROSARIO.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: RECOMENDACIÓN ADJUDICACIÓN CUE-2022-SC-008

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.