

Mediante el Requerimiento de Compra N° REC-2022-RT-392, de fecha 23 de agosto de 2022, que tramita mediante EX -2022-131022941-APN-FMSE#MD, se generó el llamado a CAB-2022-RT-072 SEGUNDO LLAMADO tendiente a la construcción de sistema cloacal de vivienda en planta potabilizada de agua José de la Quintana, en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con destino a J.Q.

A tal efecto, se llevó a cabo la convocatoria, realizaron las publicaciones de rigor y presentaron las ofertas, habiéndose elaborado el cuadro comparativo pertinente.

Luego, la Gerencia de Compras y Contrataciones, en base al informe técnico del área requirente donde manifestaron el Incremento Índice del Costo de la Construcción – Córdoba desde AGO/22 a DIC/22 ha sido del 26,66% (Datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos del ministerio de Coordinación de la Pcia de Córdoba. <https://estadística.cba.gov.a>) sugirió solicitar mejora de precios a la firma Ingeniería y Montaje SAS, ofreciendo la misma un descuento sobre el monto total ofertado, por tal motivo se aconsejó adjudicar con Orden de Mérito n°1 a la empresa “Ingeniería y Montaje SAS” (CUIT N° 33-71657277-9) por ser las ofertas admisibles, convenientes y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Como resultado de lo antedicho y, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 15° del Reglamento de Contrataciones y Compras de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, se aprueba la Contratación Abreviada identificada como CAB-2022-RT-072 SEGUNDO LLAMADO y se adjudica a la firma: “Ingeniería y Montaje SAS”, CUIT N° 33-71657277-9, el renglón N° 1 por el monto total de PESOS DOS MILLONES (\$2.000.000,00). FORMA DE PAGO: Anticipo del 20% previa presentación de contragarantía, resto 30 día fecha factura y certificado de recepción conforme.

PLAZO DE ENTREGA: 15 días corridos desde el comienzo de su ejecución acordado con F.M.R.T.

TAREAS A REALIZAR:

- Se deberá realizar el lecho nitrificante según Anexo N°1. La ubicación será teniendo en cuenta el contexto; deberá estar a más de 15m de cualquier curso de agua, a

30m de toma y/o pozo de agua y a 1.5m del eje medianero. Las dimensiones y distribución serán de acuerdo al Anexo N°1, la pendiente de los caños no será menor al 3%. Los caños serán de Ø110mm y estarán perforados cada 30cm con dos perforaciones a 45° de 15mm de diámetro. Se deberán colocar las tapas en el extremo.

- Las zanjas se llenarán 35/40cm con relleno de grava sin material fino (tierra, arena fina, polvo en general), y el tamaño del material será de 2cm a 10cm. Se colocará el caño perforado y sobre este material de relleno hasta tapar el mismo. Sobre el caño tapado se colocará media sombra al 80% en forma doble teniendo precaución de solapar los bordes 5cm aprox. y sobre esta el relleno final de suelo generando una lomada sin apisonar, para que naturalmente se nivele.
- Se deberá interceptar la cañería actualmente en uso, cortar y empalmar con la cañería que derive al lecho nitrificante garantizando su correcto funcionamiento. Se deberá prever el reemplazo desde la cañería de la cámara hasta el lecho – sangría.

LUGAR DE ENTREGA: Planta potabilizadora José de la Quintana.

por ser admisible, conveniente y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Asimismo, se aprueba la conformación de la Comisión de Recepción, la cual estará compuesta por los siguientes integrantes, a saber: Miembros titulares: Ing. Cristina Beatriz Argüello, D.N.I: 26.636.262, Juan Carlos Rivero, D.N.I: 35.279.091; Maximiliano Martinez, D.N.I: 28.581.348. Miembros suplentes: José Omar Rosso, D.N.I: 30.206.819, Juan Destefanis, D.N.I: 27.919.082, Adriana Ramírez D.N.I: 26.203.241.

Eventualmente la Comisión de Recepción podrá requerir asesoramiento de personas pertenecientes a otras áreas de servicio o de producción, si así lo considerase oportuno y necesario.

Se delega la suscripción de la Orden de Compra en el Sr. Jefe de Compras de F.M.R.T.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2023-24158061-APN-GEP#FMSE

RIO TERCERO, CORDOBA  
Lunes 6 de Marzo de 2023

**Referencia:** INFORME DE ADJUDICACION EX-2022-131022941- -APN-GCYC#FMSE -CAB-2022-RT-072  
SEGUNDO LLAMADO

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2023.03.06 11:42:06 -03:00

Jose Maria Lopez  
Director  
Gerencia Ejecutiva de Producción  
Fabricaciones Militares Sociedad del Estado

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2023.03.06 11:42:07 -03:00